

OBEC PODKRIVÁŇ

Podkriváň č. 87, 985 51 PODKRIVÁŇ

č.j.: 2023/146/MH/PK-ÚR ozn.

Vybavuje: Hanes, č. t.: 045/5469004
miroslav.hanes@obeckrivan.sk

Podkriváň, dňa: 12.05.2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151**, v zastúpení ENData, s.r.o., Poľanová 1578/37, 029 01 Námestovo, IČO 46307303 (ďalej len navrhovateľ), podala dňa 05.05.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „14675 – Podkriváň – Bukovinka – Zahustenie TS a rozšírenie NNK“, ktorá sa člení na stavebné objekty:

SO 01 VN prípojka a montáž UO
SO 02 Montáž NN zemných káblov a istiacich skriň PRIS
PS 01 Kiosková trafostanica HARAMIA EH8B

Stavba bude realizovaná v katastrálnom území Podkriváň a Detva, umiestnená v extraviláne obcí na parcelách:

- C-KN č. 11556/30, bez LV, v stave **E-KN č. 18519**, druh pozemku **TTP**, ev. na **LV č. 6857**, katastrálne územie Detva ;
- **C-KN č. 11554**, ev. na **LV č. 10057**, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Detva;
- **C-KN č. 11556/32**, ev. na **LV č. 13015**, druh pozemku **TTP**, katastrálne územie Detva;
- **C-KN č. 11556/33**, ev. na **LV č. 13013**, druh pozemku **TTP**, katastrálne územie Detva;
- C-KN č. 10887/1, bez LV, v stave **E-KN č. 18540**, druh pozemku **TTP**, ev. na **LV č. 6732**, katastrálne územie Detva ;
- C-KN č. 11556/29, bez LV, v stave **E-KN č. 18533**, druh pozemku **TTP**, ev. na **LV č. 377**, katastrálne územie Detva
- C-KN č. 11556/29, bez LV, v stave **E-KN č. 18534**, druh pozemku **TTP**, ev. na **LV č. 9852**, katastrálne územie Detva;
- C-KN č. 11556/29, bez LV, v stave **E-KN č. 18537**, druh pozemku **TTP**, ev. na **LV č. 9852**, katastrálne územie Detva;
- **C-KN č. 11556/16**, ev. na **LV č. 9852**, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Detva;
- **C-KN č. 1443/2**, ev. na **LV č. 2362**, druh pozemku **TTP**, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1375/7**, ev. na **LV č. 454**, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1443/3**, ev. na **LV č. 2492**, druh pozemku **TTP**, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1442/19**, ev. na **LV č. 1183**, druh pozemku **TTP**, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1443/4**, ev. na **LV č. 454**, druh pozemku **TTP**, katastrálne územie Podkriváň;
- C-KN č. 1444, bez LV, v stave **E-KN č. 6144/2**, druh pozemku **ostatná plocha**, ev. na **LV č. 1594**, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1442/11**, ev. na **LV č. 454**, druh pozemku ostatné plochy, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1442/2**, ev. na **LV č. 454**, druh pozemku **TTP**, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1442/4**, ev. na **LV č. 454**, druh pozemku ostatné plochy, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1441/12** ev. na **LV č. 454**, druh pozemku ostatné plochy, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1442/10** ev. na **LV č. 454**, druh pozemku ostatné plochy, katastrálne územie Podkriváň;

- C-KN č. 1375/1, bez LV, v stave **E-KN č. 6144/2**, druh pozemku **ostatná plocha**, ev. na **LV č. 1594**, katastrálne územie Podkriváň;
- **C-KN č. 1446/4**, ev. na **LV č. 2468**, druh pozemku TTP, katastrálne územie Podkriváň;

Účel stavby:

Účelom stavby je:

- Vybudovanie novej kioskovej trafostanice,
- Navýšenie MRK v danej lokalite,

Popis stavby:

SO 01 VN prípojka a montáž UO

- Úsekový odpojovač OTE 25/400-32, 3EK7, SB, BS, 9, 10 na existujúci betónový podperný bod,
- Káblové vedenie v zemi, VN kábel 3xNA2XS(F)2Y 1x70RM/16 (dĺžka 402 m/trasa 388 m),
- Ekvipotenciálne kruhy okolo UV,
- optická chránička v trase zemného kábla 388 m,

SO 02 Montáž NN zemných káblov a istiacich skriň PRIS

- Vodiče,
- Zemný kábel (N) AYY-J 4x240 mm² – 541 m/trasa 514 m,
- Rozpojovacie istiace skrine PRIS 5 DIN00 L VV 2/4 P2, IP2x -2kusy
PRIS 7 DIN0 L VV 2/6 P2, IP2x -1 kus
PRIS 7 DIN1 L VV 4/4 P2, IP2x – 3 kusy
PRIS 9 DIN1 I VV 3/7 P2, IP2- 2 kusy
- Optická chránička v trase zemného kábla trasa 514 m,

PS 01 Kiosková trafostanica HARAMIA EH8B

- Nová priebežná kiosková trafostanica s vonkajším ovládaním HARAMIA EH8B s osadeným TR250 kVA,
- Ekvipotenciálne kruhy okolo TS,
- Pod transformátorom je umiestnená havarijná zberná vaňa pre zadržanie transformátorového oleja v prípade havárie transformátora,

Projektovú dokumentáciu predmetných stavieb vypracoval Ing. Tomáš Šimurda, ev. č. oprávnenia 6049*A2, s dátumom vyhotovenia 01/2023.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Podkriváň, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona **o z n a m u j e** začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou **a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním**

na deň 31.05.2022 (streda) o 09.00 hod., so stretnutím na Obecnom úrade v Podkriváni.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Spoločnej úradovni stavebného úradu v Kriváni, v pondelok a piatok v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod. a v stredu v čase od 7.30 hod do 16.30 hod. a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote alebo v primerane predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia, v súlade s § 36 ods. 3 stavebného zákona sa predpokladá, že s návrhom územného konania z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V súlade s § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Podkriváň a mesta Detva, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie oznámenia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.




Jozef Malatinč
starosta obce

Vyvesené dňa: 15.5.2023

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:





