

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151, zastúpená Mgr. Matúšom Tučekom (ďalej len navrhovateľ), podala dňa 13.10.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „**12770 – Podkriváň – Dolná Bzová – Ivanišovo – Zahustenie TS**“, ktorá sa člení na stavebné objekty:

PS 01 Montáž novej trafostanice

SO 01 Montáž nového VN vedenia, dl.trasy=214m, vodič DISTRI 3x50+50

SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia, dl.trasy=907m, vodič NFA2X 4x120

dl.trasy=189m, vodič NFA2X 4x120+25

dl.trasy= 88m, vodič NFA2X 4x95+25

SO 03 NN prípojky – montáž

SO 04 Demontáž NN vedenia, dl.trasy=1132m, vodič 4x35AlFe6 a 4x50AlFe6

na parcelách v **k. ú. Podkriváň, extravilán obce:**

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Obec Podkriváň, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdila návrh podľa § 35, § 36 a § 37 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a vyhodnotil vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39a ods. 1 stavebného zákona a § 4 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“)

rozhodnutie o umiestnení stavby

„12770 – Podkriváň – Dolná Bzová – Ivanišovo – Zahustenie TS“,

ktorá sa člení na stavebné objekty:

PS 01 Montáž novej trafostanice

SO 01 Montáž nového VN vedenia, dl.trasy=214m, vodič DISTRI 3x50+50

SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia, dl.trasy=907m, vodič NFA2X 4x120

dl.trasy=189m, vodič NFA2X 4x120+25

dl.trasy= 88m, vodič NFA2X 4x95+25

SO 03 NN prípojky – montáž

SO 04 Demontáž NN vedenia, dl.trasy=1132m, vodič 4x35AlFe6 a 4x50AlFe6

na parcelách v **k. ú. Podkriváň, extravilán obce:**

- **C-KN č. 504/2, ZP, LV č. 392**, vlastník Sarvaš Juraj, I. mája 774/34, 962 31 Sliač - Rybáre;
- **C-KN č. 508/6, TTP, LV č. 392**, vlastník Sarvaš Juraj, I. mája 774/34, 962 31 Sliač - Rybáre;
- **C-KN č. 502/1, LV nezaložený, v stave E-KN č. 563, TTP, LV č. 2043**, spoluvlastníci:

Sarvaš Juraj, I. Mája 774/34, 962 31 Sliač - Rybáre;

Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;

Sarvaš Ján, Kriváň č. 52, 962 04 Kriváň;

Kmet'ová Margita, Ivaničovo č. 258, 985 51 Podkriváň;

Kmet'ová Margita, Pstruša 337, 962 02 Vigľaš;

Vrťová Anna, Zlatý potok bl. 8, 960 01 Zvolen;

Homolková Anna, Žiškova č. 1, 351 01 Františkovo Lázně, CZ;

Tučeková Oľga, ul. kpt. Jaroša, 984 01 Lučenec;

Mitter Jozef, Dobšinského č. 4, 990 01 Veľký Krtíš;

- Mitter Štefan, č. 166, 985 52 Ružiná;
Mitterová Iveta, č. 166, 985 52 Ružiná;
Mitter Miroslav, č. 166, 985 52 Ružiná;
Špurek Jozef, Mánesovo nám. č.1232/6, 850 00 Bratislava 5 – Petržalka;
Kucbel Jozef, č. 391, 985 51 Podkriváň;
Sarvaš Juraj, I. Mája 774/34, 962 31 Sliač – Rybáre;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- C-KN č. 502/1, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 561, TTP, LV č. 593**, spoluvlastníci:
Ing. Brückner Miroslava, Kriváň č. 319, 962 04 Kriváň;
Kašša Jozef, Fučíkova 186/19, 985 52 Divín;
Sarvaš Dušan, Partizánska 1711/22, 962 05 Hriňová;
Sarvaš Ján, č. 38, 962 04 Kriváň;
Sarvaš Juraj, ul. I.mája č. 34, 962 31 Sliač – Rybáre;
Kmeťová Margita, Ivaničovo č.258, 985 51 Podkriváň;
Sarvaš Valent, č. 52, 962 04 Kriváň;
Krekáň Jaroslav, Severná 1129/18, 900 26 Slovenský Grob;
Fulajtár Matúš, č. 270, 985 53 Mýtna;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
 - **C-KN č. 516/2, TTP, LV č. 264**, vlastníč Letková Viera, M. R. Štefánika 7845/53, 960 01 Zvolen;
 - **C-KN č. 516/1, TTP, LV č. 85**, spoluvlastníci:
Purdeková Ľudmila, A. Hlinku 903/8, 962 12 Detva;
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
 - C-KN č. 530, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 508, OP, LV č. 2031**, spoluvlastníci:
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;
Halaj Ján, Lúčna 1766/22, 962 05 Hriňová;
Malatincová Mária, Okružná 1352/9, 962 12 Detva;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
 - C-KN č. 549, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 564, OP, LV č. 361**, spoluvlastníci:
Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;
Sarvaš Dušan, Partizánska 1711/22, 962 05 Hriňová;
Sarvaš Ján, č. 38, 962 04 Kriváň;
Sarvaš Juraj, ul. I.mája č. 34, 962 31 Sliač – Rybáre;
Kmeťová Margita, Ivaničovo č.258, 985 51 Podkriváň;
Sarvaš Valent, č. 52, 962 04 Kriváň;
Fehérpataky Ján, Okružná 2404/25, 960 01 Zvolen;
Fehérpataky Jozef, č. 1609, 962 05 Hriňová;
Fehérpataky Ondrej, M. R. Štefánika 896/18, 962 12 Detva;
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;
Fehérpatakyová Božena, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
 - C-KN č. 550/1, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 565, OP, LV č. 2044**, spoluvlastníci:
Sarvaš Juraj, ul. I.mája č. 34, 962 31 Sliač - Rybáre
Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;
Kucbel Jozef, č. 391, 985 51 Podkriváň;
Sarvaš Ján, č. 38, 962 04 Kriváň
Sarvaš Dušan, Partizánska 1711/22, 962 05 Hriňová
Kmeťová Margita, Ivaničovo č.258, 985 51 Podkriváň
Sarvaš Juraj, ul. I.mája č. 34, 962 31 Sliač - Rybáre
Sarvaš Ján, č. 52, 962 04 Kriváň
Špurek Jozef, Mánesovo nám. č.1232/6, 850 00 Bratislava 5 – Petržalka
Malatincová Mária, Okružná 1352/9, 962 12 Detva
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 - C-KN č. 552, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 567/1, OP, LV č. 2045**, spoluvlastníci:
Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
 - C-KN č. 578, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 818/1, LP, LV č. 1033**, vlastníč Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
 - **C-KN č. 579/1, ZP, LV č. 414**, vlastníč Ing. Sedliačik Milan, A. Hlinku 27, 960 01 Zvolen;
 - C-KN č. 566, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 818/2, LP, LV č. 1722**, vlastníč Pozemkové spoločenstvo Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;

- C-KN č. 567/1, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 818/11, LP, LV č. 1722**, vlastníť Pozemkové spoločenstvo Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
č.j.: 2021/368/EB/PK-ÚR-roz.VV

3/7

- C-KN č. 577, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 818/12, LP, LV č. 1723**, vlastníť Pozemkové spoločenstvo Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- C-KN č. 578, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 818/12, LP, LV č. 1723**, vlastníť Pozemkové spoločenstvo Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- C-KN č. 574, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 818/12, LP, LV č. 1723**, vlastníť Pozemkové spoločenstvo Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- C-KN č. 464/4, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 512, TTP, LV č. 680**, vlastníť Pozemkové spoločenstvo Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- C-KN č. 515, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 512, TTP, LV č. 680**, vlastníť Pozemkové spoločenstvo Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- C-KN č. 530, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 509, OP, LV č. 2033**, spoluvlastníci:
Marcinekova Vilma, č. 121, 985 51 Podkriváň;
Purdekova Ludmila, A. Hlinku 903/8, 962 12 Detva;
Srňka Ján, č.1630, 962 05 Hriňová;
Srňka Jozef, Kriváň 503, 962 04 Kriváň;
Ďurkove Jozef, Kriváň č. 513, 962 04 Kriváň;
Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva;
Paučo Jozef, Fučíkova č.17/6, 985 54 Lovinobaňa;
Paučo Norbert, č. 94, 966 15 Banská Belá;
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- C-KN č. 531, LV nezaložený, v stave **E-KN č. 1135, OstP, LV č. 1748**, vlastníť Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;

Popis stavby:

Charakteristika územia: Trasa NN,VN vedenia bude vedená územím s rovným a kopcovitým terénom. Stavba sa radí medzi líniové stavby.

Účel stavby: Účelom stavby je odstrániť zlý fyzický stav drevených a betónových stĺpov a jestvujúce podpätie na danom mieste.

Popis stavby:

PS 01 Rekonštrukcia TS

Technické údaje:

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/420V/242V/TN-C –transformátor

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C –vývody NN

Rozvodná sieť: 1/PE/N/50Hz/AC/230V/TN-S–zásuvka+osvetlenie v rozvádzači RST

Popis navrhovaného riešenia:

Nová stožiarová dvojstĺpová transformačná stanica bude typu TSB **24-400**. Trafostanica bude stožiarová s betónovými stožiarmi 12m/20kN. Bude osadená novým transformátorom 160kVA. Osadená bude poistkovými spodkami PSO25 so zvodičmi prepätia HDA24 a poistkami 16A. Umiestni sa tesne vedľa pôvodného miesta starej TS.

Na trafostanici bude osadený rozvádzač NN. Zvod od transformátora do rozvádzača NN bude káblom 3x (NSGAFOU 1x240)+1x(NSGAFOU 1x240) (dimenzovaný na trafo 400kVA). Rozvádzač bude dimenzovaný na transformátor 400kVA!

SO 01 Montáž nového VN vedenia

Súčasný stav: V súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce 22kV vzdušné vedenie č.306 tvorené lanom AlFe 3x50 AlFe6.

Navrhovaný stav: Nové 22kV vedenie bude začínať na novej dvojstĺpovej trafostanici p.b č.1/TS po nový p.b. č.22/JB. Na novom p.b. č.19 bude umiestnený úsekový odpojovač pod vedenie. Nové VN vedenie je v celej trase riešená závesným káblom DISTRI 3x50+50 o dĺžke trasy 214 m.

Betonové podperné stĺpy: JB 12/20; JB 10,5/6; JB 12/15,12/15, podľa projektovej dokumentácie.

SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia

Skutkový stav: V súčasnosti prechádzajú v dotknutom mieste NN vzdušné vedenia 4x35 AlFe6, 4x50 AlFe6, 4x70AlFe6.

Navrhovaný stav: Z novej dvojstĺpovej trafostanice sa vyvedú nové izolované vzdušné vedenie NFA2X 4x120, NFA2X 4x120+25. Vedenie NFA2X 4x120 smer p.b.č 14,16. Vedenie NFA2X 4x120+25 smer nový p.b.č.18,17. Vedenie NFA2X 4x95+25 od nového p.b.č.23 smer p.b.č.25. Na existujúcom podpernom bode číslo 1 (podľa GISU) sa zdemontuje skriňa VRIS1 a namontuje nova skriňa VRIS2.

Vodiče:

NFA2X 4x120 (od novej.TS smerom po nový p.b.č. 16) (dĺžka trasy 907m)

NFA2X 4x120+25 (od novej.TS smerom po nový p.b.č. 17,18) (dĺžka trasy 189m)

NFA2X 4x95+25 (od nového p.b.č. 23 smerom po nový p.b.č. 25) (dĺžka trasy 88m)

SO 03 NN prípojky - montáž

Skutkový stav: V súčasnosti sú prípojky riešené závesnými holými AlFe vodičmi, závesnými káblami AYKYz a káblom AYKY uloženým v zemi.

Navrhované riešenie: Pri výmene podperných bodov môže dôjsť k miernemu posunu, preto sa všetky vzdušné prípojky vystroja novými závesnými káblami NFA2X. Všetky prípojky tvorené káblami uloženými v zemi sa vystroja len novými istiacimi skriňami SPP na podperných bodoch.

č.j.: 2021/368/EB/PK-ÚR-roz.VV

4/7

P.b. č. 14, 15, 16, 18:

- znovumontáž exist. zemnej prípojky,
- montáž novej SPP pre jedného odoberateľa.

P.b. č. 25:

- výmena vzdušných prípojok za nový NFA2X 4x16 - č.d.267,112,
- znovumontáž exist. zemnej prípojky
- montáž novej SPP pre troch odoberateľov.

P.b. č. 27:

- výmena vzdušnej prípojky za nový NFA2X 4x16 - č.d. 118,
- montáž novej SPP pre jedného odoberateľa.

SO 04 Demontáž NN vedenia

V dotknutých úsekoch sa zdemontuje betónový stĺp a drevené stĺpy včítane trmeňových väzov, ukončení, vodičov, izolátorov a konzol. Po výkopových prácach sa terén uvedie do pôvodného stavu.

Plánované ukončenie proj. prác: 04/2022

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa v súlade s § 39a ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba „12770 – Podkriváň – Dolná Bzová – Ivanišovo – Zahustenie TS“ bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Podkriváň, extravilán obce, podľa situácie osadenia stavby v mierke 1:1000, ktorú vypracoval Ing. Juraj Šveda, a ev. č. oprávnenia 6889*A2, s dátumom vyhotovenia 10/2021.
2. Akékoľvek zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v územnom konaní nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Dodržať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, zo dňa, pod č.: KPUBB-2021/18022-2/71553/MIN, zo dňa 31.08.2021:

- Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov, podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

4. Dodržať podmienky vyjadrenia SVP š. p. Banská Bystrica, zo dňa 21.09.2021, pod č.:CS-SVP-OZ BB 1/2021/187-39211:

Predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva, nakoľko nové NN vzdušné káblové vedenie má križovať nasledovné vodné toky v správe nášho štátneho podniku:

- bezmenný drobný vodný tok, správcovský názov *Ivaničov* (identif 4-24-01-1357) medzi p.b. č. 1-2, v r.km cca 0,770;
- bezmenný drobný vodný tok, správcovský názov *Barnanová* (identif 4-24-01-1356) medzi p.b. č. 7-8, v r.km cca 0,970.
- Umiestnenia existujúcich a navrhnutých podperných bodov pre vzdušné káblové vedenia sú navrhnuté mimo ochranného pásma vodných tokov.

S umiestnením a realizáciou stavby „12770-Podkriváň-Dolná Bzová-Ivanišovo zahustenie TS“, je z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š.p. OZ Banská Bystrica mowé súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

- Križovania vodných tokov vzdušnými káblovými vedeniami je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
- Križovania vzdušného vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach (ručne), t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do

vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku. Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd a manipuláciu nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.

- Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame osadiť nové podperné body mimo pobrežných pozemkov vodných tokov s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti.
 - V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koiýt a príľahľých pobrežných pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.
 - V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 - Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je nepripustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.
 - K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa Lučenec (Miroslav Denko, mobil 0903 601 844).
 - Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
5. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ v Detve, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, pod č. OU-DT-OSZP-2021/001093/002, zo dňa 13.08.2021:
- Pred vydaním stavebného je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy (OU Detva, odbor starostlivosti o ŽP) o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon), ktorý sa vydáva na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch. K žiadosti o súhlas je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku – SVP, š.p. OZ B. Bystrica; súhlas je podkladom pre konanie podľa osobitných predpisov;
 - Počas realizácie a užívania stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so škodlivými látkami definovanými podľa prílohy č. 1 vodného zákona (ďalej len škodlivými látkami), resp. v zmysle platného vodného zákona; zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd;
6. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ v Detve, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, pod č. OU-DT-OSZP-2021/001083/JAG, zo dňa 24.08.2021:
- V prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Podkriváň) o vydanie súhlasu na ich výrub;
 - Po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať terén, vyzbierať kamene);
 - Z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu problematiku šírenia invázných druhov rastlín - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny (zákaz šírenia invázných druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovať);
 - Výruby vykonať v mimohnieznom období (od 15.09 do 31.03.);
7. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ v Detve, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, pod č. OU-DT-OSZP-2021/001081/ROJ, zo dňa 13.08.2021:
- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
 - nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije späť pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad,

- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona;

- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu vzniku odpadu, b) prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie;
 - zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených *len v prípade*, že ho nebude možné nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,
 - v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
 - odpady z výkopovej zeminy a kameniva je možné použiť na spätné zasypávanie len na pozemku, na ktorom tieto odpady vznikli, na iné využitie sú potrebné príslušné povolenia podľa zákona o odpadoch resp. iných správnych orgánov,
 - ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch).
8. Dodržať podmienky vyjadrenia SSD, a.s., B. Bystrica, pod č.: RIA 127770, zo dňa 12.10.2021:
- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
Demontáž nadzemného vedenia, dl. trasy: 1132 m
Montáž VN nadzemného vedenia, dl. trasy: 214 m
Montáž NN nadzemného vedenia, dl. trasy: 1184 m
Montáž stožiarovej trafostanice 1 ks
 - Žiadame aby v návrhu na vydanie územného rozhodnutia a v samotnom územnom rozhodnutí bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby.
 - Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s katalógom prvkov a funkčných celkov SSE-D, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
 - Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame predložiť na posúdenie.

Námietky k umiestneniu predmetnej stavby neboli podané.

Správny poplatok za vydanie tohto rozhodnutia bol vybraný podľa pol. 59, písm. a) 2, Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100,- €.

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby, umiestnenej týmto rozhodnutím.

Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, ak ju podal pred uplynutím lehoty.

O d ô v o d n e n i e :

Obec Podkriváň, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 77 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 42 ods. 2 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny zákon), ďalej v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona (líniové stavby - VV), v oznámení pod č.j.:2021/368/EB/PK-ÚR-ozn.VV, zo dňa 20.10.2021 oznámila začatie územného konania verejnou vyhláškou, ktorá bola vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Podkriváň, vyvesenou dňa 20.10.2021 a zvesenou dňa 04.11.2021.

Dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania bolo začatie konania oznámené oznámením pod č.j.:2021/368/EB/PK-ÚR-ozn., zo dňa 05.11.2021.

Stavebný úrad v obidvoch oznámeniach nariadil na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 23.11.2021 (utorok) o 10.00 hod., so stretnutím na Obecnom úrade v Podkriváni.

Účastníkov konania a dotknuté orgány v oznámení stavebný úrad poučil:

- Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v uvedenom termíne v Spoločnej úradovni stavebného úradu v Kriváni, vždy v pondelok a piatok v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. a v stredu v čase od 7.30 hod do 16.30 hod..
- Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý

orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámí svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

- V súlade s § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

č.j.: 2021/368/EB/PK-ÚR-roz.VV

7/7

- Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
- Oznámenie o začatí územného konania nenahrádza rozhodnutie stavebného úradu.

Doručenie oznámenia účastníkom pojednávania a dotknutým orgánom do vlastných rúk je preukázateľné v dokladovej časti spisu.

Navrhovateľ ku konaniu predložil nasledovné doklady:

- PD stavby;
- súpis parciel;
- splnomocnenie na zastupovanie v konaní;
- vyjadrenie SSD a.s. Žilina – súhlasia s podmienkami;
- vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava; - nedôjde do styku;
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava – nedôjde do styku;
- vyjadrenie StVPS a.s., OZ 06, Zvolen – súhlasia bez podmienok;
- vyjadrenie Michalovský spol. s r.o., B. Bystrica – nedôjde do styku;
- vyjadrenie Telefónoca 02 Slovakia s.r.o., Bratislava – nemajú pripomienky;
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava – nedôjde k styku;
- vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., Bratislava – súhlas za dodržania všeobecných podmienok;
- vyjadrenie OR HaZZ Zvolen – súhlasia bez podmienok;
- vyjadrenie OU Detva, Odbor starostlivosti o ŽP, Detva, úseky ŠSOPaK – s podmienkami, ŠSOH – s podmienkami, ŠVS – s podmienkami, ŠSOO – nemá pripomienky;
- vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad, B. Bystrica - podmienkami;
- vyjadrenie SVP š. p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 B. Bystrica - podmienkami;
- vyjadrenie Obce Podkriváň – súhlasí bez pripomienok;

Stavebný úrad prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 37 stavebného zákona, posúdil návrh na umiestnenie stavby a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 správneho poriadku v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Podkriváň.

Podľa § 54 ods. 1 správneho poriadku odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na Obec Podkriváň so sídlom Podkriváň č. 87, 985 51 Podkriváň.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Malatínek

Jozef Malatínek
starosta obce

Vyvesené dňa: 17.1.2022

Zvesené dňa:

