

OBEC PODKRIVÁŇ

Podkriváň č. 87, 985 51 PODKRIVÁŇ

č.j.: 2022/91/MH/PK-SP roz.

Vybavuje: Hanes, č. t.: 045/5469004
miroslav.hanes@obeckrivan.sk

Podkriváň, dňa: 11.04.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151, zastúpená Mgr. Matúšom Tučekom (ďalej len stavebník), podala dňa 21.03.2022 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „12770 – Podkriváň – Dolná Bzová – Ivanišovo – Zahustenie TS“, ktorá sa člení na stavebné objekty:

PS 01 Montáž novej trafostanice

SO 01 Montáž nového VN vedenia, dl. trasy = 214m, vodič DISTRI 3x50+50

SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia, dl. trasy = 907m, vodič NFA2X 4x120

dl. trasy = 189m, vodič NFA2X 4x120+25

dl. trasy = 88m, vodič NFA2X 4x95+25

SO 03 NN prípojky – montáž

SO 04 Demontáž NN vedenia, dl. trasy = 1132m, vodič 4x35AlFe6 a 4x50AlFe6

na parcelách v k. ú. Podkriváň, extravilán obce:

- C-KN č. 504/2, ZP, LV č. 392, vlastník Sarvaš Juraj, 1. mája 774/34, 962 31 Sliač - Rybáre;
- C-KN č. 508/6, TTP, LV č. 392, vlastník Sarvaš Juraj, 1. mája 774/34, 962 31 Sliač - Rybáre;
- C-KN č. 502/1, LV nezaložený, v stave E-KN č. 563, TTP, LV č. 2043, spoluvlastníci:
 - Sarvaš Juraj, 1. Mája 774/34, 962 31 Sliač - Rybáre;
 - Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;
 - Sarvaš Ján, Kriváň č. 52, 962 04 Kriváň;
 - Kmeťová Margita, Ivaničovo č. 258, 985 51 Podkriváň;
 - Kmeťová Margita, Pstruša 337, 962 02 Víglaš;
 - Vrťová Anna, Zlatý potok bl. 8, 960 01 Zvolen;
 - Homoľková Anna, Žiškova č. 1, 351 01 Františkovo Lázně, CZ;
 - Tučeková Oľga, ul. kpt. Jaroša, 984 01 Lučenec;
 - Mitter Jozef, Dobšinského č. 4, 990 01 Veľký Krtíš;
 - Mitter Štefan, č. 166, 985 52 Ružiná;
 - Mitterová Iveta, č. 166, 985 52 Ružiná;
 - Mitter Miroslav, č. 166, 985 52 Ružiná;
 - Špurek Jozef, Mánesovo nám. č.1232/6, 850 00 Bratislava 5 – Petržalka;
 - Kucbel Jozef, č. 391, 985 51 Podkriváň;
 - Sarvaš Juraj, 1. Mája 774/34, 962 31 Sliač – Rybáre;
 - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- C-KN č. 502/1, LV nezaložený, v stave E-KN č. 561, TTP, LV č. 593, spoluvlastníci:
 - Ing. Brückner Miroslava, Kriváň č. 319, 962 04 Kriváň;
 - Kašša Jozef, Fučíkova 186/19, 985 52 Divín;
 - Sarvaš Dušan, Partizánska 1711/22, 962 05 Hriňová ;
 - Sarvaš Ján, č. 38, 962 04 Kriváň;
 - Sarvaš Juraj, ul. 1.mája č. 34, 962 31 Sliač – Rybáre;
 - Kmeťová Margita, Ivaničovo č.258, 985 51 Podkriváň;
 - Sarvaš Valent, č. 52, 962 04 Kriváň;
 - Krekáň Jaroslav, Severná 1129/18, 900 26 Slovenský Grob;
 - Fulajtár Matúš, č. 270, 985 53 Mýtina;
 - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- C-KN č. 516/2, TTP, LV č. 264, vlastník Letková Viera, M. R. Štefánika 7845/53, 960 01 Zvolen;

- **C-KN č. 516/1, TTP, LV č. 85, spoluvlastníci:**
Purdeková Ľudmila, A. Hlinku 903/8, 962 12 Detva;
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- **C-KN č. 530, LV nezaložený, v stave E-KN č. 508, OP, LV č. 2031, spoluvlastníci:**
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;
Halaj Ján, Lúčna 1766/22, 962 05 Hriňová;
Malatincová Mária, Okružná 1352/9, 962 12 Detva;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- **C-KN č. 549, LV nezaložený, v stave E-KN č. 564, OP, LV č. 361, spoluvlastníci:**
Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;
Sarvaš Dušan, Partizánska 1711/22, 962 05 Hriňová;
Sarvaš Ján, č. 38, 962 04 Kriváň;
Sarvaš Juraj, ul. 1.mája č. 34, 962 31 Sliač – Rybáre;
Kmeťová Margita, Ivaničovo č.258, 985 51 Podkriváň;
Sarvaš Valent, č. 52, 962 04 Kriváň;
Fehérpataky Ján, Okružná 2404/25, 960 01 Zvolen;
Fehérpataky Jozef, č. 1609, 962 05 Hriňová;
Fehérpataky Ondrej, M. R. Štefánika 896/18, 962 12 Detva;
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;
Fehérpatakyová Božena, Okružná 2404/21, 960 01 Zvolen;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- **C-KN č. 550/1, LV nezaložený, v stave E-KN č. 565, OP, LV č. 2044, spoluvlastníci:**
Sarvaš Juraj, ul. 1.mája č. 34, 962 31 Sliač - Rybáre
Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;
Kucbeľ Jozef, č. 391, 985 51 Podkriváň;
Sarvaš Ján, č. 38, 962 04 Kriváň
Sarvaš Dušan, Partizánska 1711/22, 962 05 Hriňová
Kmeťová Margita, Ivaničovo č.258, 985 51 Podkriváň
Sarvaš Juraj, ul. 1.mája č. 34, 962 31 Sliač - Rybáre
Sarvaš Ján, č. 52, 962 04 Kriváň
Špurek Jozef, Mánesovo nám. č.1232/6, 850 00 Bratislava 5 – Petržalka
Malatincová Mária, Okružná 1352/9, 962 12 Detva
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- **C-KN č. 552, LV nezaložený, v stave E-KN č. 567/1, OP, LV č. 2045, spoluvlastníci:**
Ing. Paulenka Jozef, Ľudovíta Štúra 1295/28, 960 01 Zvolen;
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- **C-KN č. 578, LV nezaložený, v stave E-KN č. 818/1, LP, LV č. 1033, vlastník Slovenský pozemkový fond,**
Búdkova 36, 817 15 Bratislava;
- **C-KN č. 579/1, ZP, LV č. 414, vlastník Ing. Sedliačik Milan, A. Hlinku 27, 960 01 Zvolen;**
- **C-KN č. 566, LV nezaložený, v stave E-KN č. 818/2, LP, LV č. 1722, vlastník Pozemkové spoločenstvo**
Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- **C-KN č. 567/1, LV nezaložený, v stave E-KN č. 818/11, LP, LV č. 1722, vlastník Pozemkové spoločenstvo**
Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- **C-KN č. 577, LV nezaložený, v stave E-KN č. 818/12, LP, LV č. 1723, vlastník Pozemkové spoločenstvo**
Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- **C-KN č. 578, LV nezaložený, v stave E-KN č. 818/12, LP, LV č. 1723, vlastník Pozemkové spoločenstvo**
Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- **C-KN č. 574, LV nezaložený, v stave E-KN č. 818/12, LP, LV č. 1723, vlastník Pozemkové spoločenstvo**
Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- **C-KN č. 464/4, LV nezaložený, v stave E-KN č. 512, TTP, LV č. 680, vlastník Pozemkové spoločenstvo**
Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- **C-KN č. 515, LV nezaložený, v stave E-KN č. 512, TTP, LV č. 680, vlastník Pozemkové spoločenstvo**
Podkriváň, č.87, 985 51 Podkriváň;
- **C-KN č. 530, LV nezaložený, v stave E-KN č. 509, OP, LV č. 2033, spoluvlastníci:**
Marcinekova Vilma, č. 121, 985 51 Podkriváň;
Purdeková Ľudmila, A. Hlinku 903/8, 962 12 Detva;
Srňka Ján, č.1630, 962 05 Hriňová;
Srňka Jozef, Kriváň 503, 962 04 Kriváň;
Ďurkove Jozef, Kriváň č. 513, 962 04 Kriváň;
Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva;
Paučo Jozef, Fučíkova č.17/6, 985 54 Lovinobaňa;
Paučo Norbert, č. 94, 966 15 Banská Belá;
Fehérpataky Emil, Ivanišovo 256, 985 51 Podkriváň;

Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;

- C-KN č. 531, LV nezaložený, v stave E-KN č. 1135, ost. plocha, LV č. 1748, vlastník Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava;

Umiestnenie stavby povolila Obec Podkriváň vydaným územným rozhodnutím pod č.j.:2021/368/EB/PK-UR-roz. VV, zo dňa 17.01.2022.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Podkriváň, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba „12770 – Podkriváň – Dolná Bzová – Ivanišovo – Zahustenie TS“,

PS 01 Montáž novej trafostanice

SO 01 Montáž nového VN vedenia, dl. trasy =214m, vodič DISTRI 3x50+50

SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia, dl. trasy =907m, vodič NFA2X 4x120

dl. trasy =189m, vodič NFA2X 4x120+25

dl. trasy = 88m, vodič NFA2X 4x95+25

SO 03 NN prípojky – montáž

SO 04 Demontáž NN vedenia, dl. trasy =1132m, vodič 4x35AlFe6 a 4x50AlFe6

na parcelách v k. ú. Podkriváň, extravilán obce

Popis stavby:

Charakteristika územia: Trasa NN, VN vedenia bude vedená územím s rovným a kopcovitým terénom. Stavba sa radí medzi líniové stavby.

Účel stavby: Účelom stavby je odstrániť zlý fyzický stav drevených a betónový stĺpov a jestvujúce podpätie na danom mieste.

Popis stavby:

PS 01 Rekonštrukcia TS

Technické údaje:

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/420V/242V/TN-C –transformátor

Rozvodná sieť: 3/PEN/50Hz/AC/400V/230V/TN-C –vývody NN

Rozvodná sieť: 1/PE/N/50Hz/AC/230V/TN-S–zásuvka+osvetlenie v rozvádzači RST

Popis navrhovaného riešenia:

Nová stožiarová dvojstĺpová transformačná stanica bude typu TSB 24-400. Trafostanica bude stožiarová s betónovými stožiarimi 12m/20kN. Bude osadená novým transformátorom 160kVA. Osadená bude poistkovými spodkami PSO25 so zvodičmi prepätia HDA24 a poistkami 16A. Umiestni sa tesne vedľa pôvodného miesta starej TS.

Na trafostanici bude osadený rozvádzač NN. Zvod od transformátora do rozvádzača NN bude káblom 3x (NSGAFOU 1x240)+1x(NSGAFOU 1x240) (dimenzovaný na trafo 400kVA). Rozvádzač bude dimenzovaný na transformátor 400kVA!

SO 01 Montáž nového VN vedenia

Súčasný stav: V súčasnosti prechádza v dotknutom území existujúce 22kV vzdušné vedenie č.306 tvorené lanom Alfe 3x50 AlFe6.

Navrhovaný stav: Nové 22kV vedenie bude začínať na novej dvojstĺpovej trafostanici p.b č.1/TS po nový p.b. č.22/JB. Na novom p.b. č.19 bude umiestnený úsekový odpojovač pod vedenie. Nové VN vedenie je v celej trase riešená závesným káblom DISTRI 3x50+50 o dĺžke trasy 214 m.

Betónové podperné stĺpy: JB 12/20; JB 10,5/6; JB 12/15,12/15, podľa projektovej dokumentácie.

SO 02 Rekonštrukcia NN vedenia

Skutkový stav: V súčasnosti prechádzajú v dotknutom mieste NN vzdušné vedenia 4x35 AIFe6, 4x50 AIFe6, 4x70AIFe6.

Navrhovaný stav: Z novej dvojstĺpovej trafostanice sa vyvedú nové izolované vzdušné vedenie NFA2X 4x120, NFA2X 4x120+25. Vedenie NFA2X 4x120 smer p.b.č 14,16. Vedenie NFA2X 4x120+25 smer nový p.b.č.18,17. Vedenie NFA2X 4x95+25 od nového p.b.č.23 smer p.b.č.25. Na existujúcom podpernom bode číslo 1 (podľa GISU) sa zdemontuje skriňa VRIS1 a namontuje nova skriňa VRIS2.

Vodiče:

NFA2X 4x120 (od novej TS smerom po nový p.b.č. 16) (dĺžka trasy 907m)

NFA2X 4x120+25 (od novej TS smerom po nový p.b.č. 17,18) (dĺžka trasy 189m)

NFA2X 4x95+25 (od nového p.b.č. 23 smerom po nový p.b.č. 25) (dĺžka trasy 88m)

SO 03 NN prípojky - montáž

Skutkový stav: V súčasnosti sú prípojky riešené závesnými holými Alfe vodičmi, závesnými káblami AYKYz a káblom AYKY uloženým v zemi.

Navrhované riešenie: Pri výmene podperných bodov môže dôjsť k miernemu posunu, preto sa všetky vzdušné prípojky vystroja novými závesnými káblami NFA2X. Všetky prípojky tvorené káblami uloženými v zemi sa vystroja len novými istiacimi skriňami SPP na podperných bodoch.

P.b. č. 14, 15, 16, 18:

znovumontáž exist. zemnej prípojky,
montáž novej SPP pre jedného odoberateľa.

P.b. č. 25:

výmena vzdušných prípojok za nový NFA2X 4x16 - č.d.267,112,

znovumontáž exist. zemnej prípojky
montáž novej SPP pre troch odoberateľov.

P.b. č. 27:

výmena vzdušnej prípojky za nový NFA2X 4x16 - č.d. 118,

montáž novej SPP pre jedného odoberateľa.

SO 04 Demontáž NN vedenia

V dotknutých úsekoch sa zdemontuje betónový stĺp a drevené stĺpy včítane trmeňových väzov, ukončení, vodičov, izolátorov a konzol. Po výkopových prácach sa terén uvedie do pôvodného stavu.

sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o l u j e .

Pre uskutočnenie stavby stavebný úrad v zmysle § 66 ods. 2 stavebného zákona určuje nasledovné záväzné podmienky:

1. Stavba „12770 – Podkriváň – Dolná Bzová – Ivanišovo – Zahustenie TS“ bude uskutočnená na pozemkoch v katastrálnom území obce Podkriváň, podľa situácie osadenia stavby v mierke 1:1000, ktorú vypracoval Ing. Juraj Šveda, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. oprávnenia 6889*A2*, s dátumom vyhotovenia 05/2021.
2. Akékoľvek zmeny stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v tomto stavebnom konaní nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Vytýčenie stavby v zmysle § 75 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov zabezpečiť oprávnenou fyzickou, alebo právnickou osobou a doklad o vytýčení priestorovej polohy v zmysle § 75a) ods. 4 stavebného zákona predloží stavebník stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby dodržať predpisy, týkajúce sa bezpečnosti pri práci a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.

6. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, stavebník oznámi do 15 dní od výberového konania zhotoviteľa stavby. V zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznámiť začatie stavby stavebnému úradu.
7. Stavbu dokončiť najneskôr do: 12/2025.
8. Stavenisko zriadiť v súlade s § 43i ods. 3,4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Stavebník je v zmysle ust. §46dň ods. 2 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. V zmysle ust. § 43i ods. 5 stavebného zákona musí byť na stavenisku po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom.
9. Pri prevoze materiálov a aj počas celej výstavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu štátnych ciest a miestnych komunikácií. V prípade ich znečistenia je dopravca povinný toto ihneď na vlastné náklady odstrániť.
10. Pred začatím výkopových zemných prác požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o vytýčenie ich polohy.
11. Ukončenie stavebných prác oznámi stavebník tunajšiemu stavebnému úradu a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a doloží doklady v zmysle stavebného zákona.
12. Zhotoviteľ stavebného diel je v zmysle ustanovenia §43f stavebného zákona povinný použiť na stavbe iba stavebné výrobky, ktoré podľa osobitných predpisov sú vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel.
13. Dodržať podmienky vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica, zo dňa, pod č.: K PUBB-2021/18022-2/71553/MIŇ, zo dňa 31.08.2021:
 - Ak počas realizácie stavebných prác dôjde k zisteniu archeologických nálezov, určí podľa § 127 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) príslušný stavebný úrad po dohode s krajským pamiatkovým úradom podmienky zabezpečenia archeologických nálezov,
 - podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezu je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455833. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
14. Dodržať podmienky vyjadrenia SVP š. p. Banská Bystrica, zo dňa 21.09.2021, pod č.:CS-SVP-OZ BB 1/2021/187-39211:

Predmetná stavba sa priamo dotýka záujmov vodného hospodárstva, nakoľko nové NN vzdušné káblové vedenie má križovať nasledovné vodné toky v správe nášho štátneho podniku:

 - bezmenný drobný vodný tok, správcovský názov **Ivaničov** (identif 4-24-01-1357) medzi p.b. č. 1-2, v r.km cca 0,770;
 - bezmenný drobný vodný tok, správcovský názov **Barnanová** (identif 4-24-01-1356) medzi p.b. č. 7-8, v r.km cca 0,970.

Umiestnenia existujúcich a navrhnutých podperných bodov pre vzdušné káblové vedenia sú navrhnuté mimo ochranného pásma vodných tokov.

S umiestnením a realizáciou stavby „12770-Podkriváň-Dolná Bzová-Ivanišovo zahustenie TS“, je z pohľadu záujmov sledovaných zo strany SVP, š.p. OZ Banská Bystrica možé súhlasiť za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

 - Križovania vodných tokov vzdušnými káblovými vedeniami je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
 - Križovania vzdušného vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach (ručne), t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku.

Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd a manipuláciu nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.

- Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame osadiť nové podperné body mimo pobrežných pozemkov vodných tokov s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti.
 - V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do korýt a priľahlých pobrežných pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.
 - V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 - Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.
 - K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa Lučenec (Miroslav Denko, mobil 0903 601 844).
 - Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
15. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ v Detve, OSŽP, úsek ŠVS, pod č. OU-DT-OSZP-2021/001346/002, zo dňa 18.10.2021:
- Dodržať podmienky vyjadrenia SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská bystrica, pod č. CS SVP OZ BB 1/2021/187-39211, zo dňa 21.09.2021.;
 - Križovania vodných tokov vzdušnými káblovými vedeniami je nutné navrhnuť a zrealizovať v zmysle ustanovení STN 73 6822 „*Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi*“.
 - Križovania vzdušného vedenia s vodnými tokmi musia byť navrhnuté a zrealizované tak, aby SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nemusel vykonávať údržbárske práce vo vodných tokoch v sťažených podmienkach (ručne), t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma nadzemných vedení inžinierskych sietí a ich objektov. Pobrežnými pozemkami sú pri drobných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 5,0 m od brehovej čiary vodného toku. Voľná výška vzdušných káblov musí umožňovať bezpečný prejazd a manipuláciu nákladnej dopravy a mechanizácie ako v rámci koryta toku, tak i v rámci jeho pobrežných pozemkov.
 - Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame osadiť nové podperné body mimo pobrežných pozemkov vodných tokov s prihliadnutím na miestne priestorové možnosti.
 - V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do korýt a priľahlých pobrežných pozemkov vodných tokov, ako aj zásah do ich sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác je potrebné prípadne narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu. Ak dôjde k poškodeniu koryta toku počas stavebných prác, žiadame o jeho bezodkladnú opravu a uvedenie do pôvodného stavu.
 - V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
 - Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie a prevádzky stavby nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
 - Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný

- materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.
- K začiatku a ukončeniu stavebných prác žiadame prizvať zástupcu na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica, Správa povodia horného Ipľa Lučenec (Miroslav Denko, mobil 0903 601 844).
 - Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.
 - V prípade, že dôjde k stínaniu a odstraňovaniu stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch, alebo v inundačnom území, stavebník je povinný v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia na túto činnosť. K žiadosti je potrebné doložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku a súhlas obce, orgánu ochrany prírody a krajiny.
 - Počas realizácie stavby a po celú dobu životnosti stavby zabezpečiť preventívne opatrenia tak, aby nedochádzalo ku znečisteniu povrchových a podzemných vôd pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami definovanými podľa prílohy č.1 k vodnému zákonu (ďalej len „znečisťujúcimi látkami“), resp. v zmysle platného vodného zákona. Zabezpečiť potrebné opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd.
 - Počas realizácie stavby je neprípustné v blízkosti koryta vodných tokov vytvárať skládky materiálu, ktoré by mohli byť pri zvýšených vodných stavoch splavené do koryta. V prípade spadnutia akéhokoľvek materiálu do koryta vodného toku je tento potrebné bezodkladne odstrániť.
 - Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať, musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 - V prípade úniku ropných látok bezodkladne informovať príslušné zložky policajného zboru, hasičského záchranného zboru, alebo zavolať na telefónne číslo integrovaného záchranného systému.
 - V prípade zmeny projektového riešenia, ktorá by mohla ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, opätovne požiadať o vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona.
16. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ v Detve, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK, pod č. OU-DT-OSZP-2022/000563/JAG, zo dňa 04.04.2022:
- V prípade stretu s drevinami v prvom stupni ochrany, postupovať v zmysle § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 534/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) a požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Podkriváň) o vydanie súhlasu na ich výrub;
 - Po ukončení prác uviesť terén do pôvodného stavu (zarovnať terén, vyzbierať kamene);
 - Z dôvodu rozrušenia pôdneho krytu pri výkopových prácach upozorňujeme na aktuálnu problematiku šírenia invázných druhov rastlín - § 7 zákona o ochrane prírody a krajiny (zákaz šírenia invázných druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovať);
 - Výruby vykonať v mimohnieznom období (od 15.09 do 31.03.);
17. Dodržať podmienky vyjadrenia OÚ v Detve, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH, pod č. OU-DT-OSZP-2021/001081/ROJ, zo dňa 13.08.2021:
- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.), s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a iných súvisiacich vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce,
 - nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije spätne pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad,
 - podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri vykonávaní stavebných prác pre právnické osoby je právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona;
 - v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch dodržať hierarchiu odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona o odpadoch t.j. zabezpečiť ich a) predchádzaniu

- vzniku odpadu, b) prípravu na opätovné použitie, c) recykláciu, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie;
- zneškodniť vzniknutý odpad na zariadeniach na to určených len v prípade, že ho nebude možné nijakým spôsobom zhodnotiť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,
 - v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,
 - odpady z výkopovej zeminy a kameniva je možné použiť na spätné zasypávanie len na pozemku, na ktorom tieto odpady vznikli, na iné využitie sú potrebné príslušné povolenia podľa zákona o odpadoch resp. iných správnych orgánov,
 - ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny lístok ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch).
18. Dodržať podmienky vyjadrenia SSD, a.s., B. Bystrica, pod č.: RIA 127770, zo dňa 18.03.2022:
- S technickým riešením podľa predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme. Hlavné smery navrhovaného technického riešenia:
Demontáž nadzemného vedenia, dl. trasy: 1132 m
Montáž VN nadzemného vedenia, dl. trasy: 214 m
Montáž NN nadzemného vedenia, dl. trasy: 1184 m
Montáž stožiarovej trafostanice 1 ks
 - Žiadame aby v žiadosti o vydanie stavebného povolenia a v samotnom právoplatnom stavebnom povolení bol uvedený opis prebiehajúcich hraníc územia vrátane nových ochranných pásiem stavby alebo aby boli v žiadosti zahrnuté všetky pozemky dotknuté stavbou, vrátane pozemkov nachádzajúcich sa v ochrannom pásme stavby.
 - Stavbu požadujeme navrhnuť v zmysle platnej legislatívy a v súlade s Katalógom prvkov a funkčných celkov SSD, ktorý je prístupný na stránkach www.ssd.sk.
 - SSD, ako účastník konania – stavebník podáva námietku k akejkoľvek podmienke iného účastníka konania, ktorá by viazala vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce do kolaudácie stavby.
19. Dodržať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s., Bratislava, zo dňa 21.03.2022, pod č. 6612209179:
- na Vami definovanom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
20. Dodržať podmienky vyjadrenia SPP-D, a.s., Bratislava, zo dňa 26.07.2021, pod č. TD/NS/0354/2021/Ve:
- Po posúdení predloženej PD vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D;
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov;
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
 - Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenských zariadení, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, posdypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
 - Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu;
 - Prístup ak akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia sa nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D;
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom pásme a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecného prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č.300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
21. TSU Piešťany, Krajinská cesta 2929/9, Piešťany, vydal súhlasné odborné stanovisko ku konštrukčnej technickej dokumentácii a súvisiacich dokladoch predmetnej stavby pod ev. č. 216000726/02/2022/EZ/KD, zo dňa 21.02.2022.

Stavebné povolenie v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Odôvodnenie :

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom **Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO 36442151**, zastúpená Mgr. Matúšom Tučekom (ďalej len stavebník), podala dňa 21.03.2022 na tunajší úrad žiadosť o stavebné povolenie na líniovú stavbu „**12770 – Podkriváň – Dolná Bzová – Ivanišovo – Zahustenie TS**“,

Začatie stavebného konania bolo oznámené účastníkom konania oznámením zo dňa 22.03.2022 pod č.j.:2022/91/MH/PK-SP–ozn. formou verejnej vyhlášky, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov a bolo vyvesené dňa 22.03.2022 a zvesené dňa 06.04.2022 na úradnej tabuli obce Podkriváň. Dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania bolo oznámené samostatným oznámením zo dňa 22.03.2022.

Účastníci konania boli v oznámení upozornení, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Účastníkov konania a dotknuté orgány v oznámení stavebný úrad poučil:

- Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v uvedenom termíne v Spoločnej úradovni stavebného úradu v Kriváni, vždy v pondelok a piatok v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. a v stredu v čase od 7.30 hod do 16.30 hod..
- Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
- V súlade s § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
- Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť plnomocnenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Doručenie oznámenia účastníkom pojednávania a dotknutým orgánom do vlastných rúk je preukázateľné v dokladovej časti spisu.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Námietky zo strany účastníkov konania k vydaniu stavebného povolenia neboli vznesené.

Žiadateľ predložil nasledovné doklady:

- PD stavby;
- súpis parciel;
- splnomocnenie na zastupovanie v konaní;
- územné rozhodnutie č.2021/368/EB/PK-ÚR-roz.
- vyjadrenie SSD a.s. Žilina;
- vyjadrenie Energotel, a.s. Bratislava;
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s. Bratislava;
- vyjadrenie StVPS a.s., OZ 06, Zvolen;
- vyjadrenie Michalovský spol. s r. o., B. Bystrica;
- vyjadrenie Telefónica 02 Slovakia s.r.o., Bratislava;
- vyjadrenie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava;
- vyjadrenie SPP-distribúcia, a.s., Bratislava;
- vyjadrenie OR HaZZ Zvolen;
- vyjadrenie OU Detva, OSŽP, Detva, úseky ŠSOPaK, ŠSOH, ŠVS, ŠSOO;
- vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad, B. Bystrica;
- vyjadrenie SVP š. p., OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 B. Bystrica;
- vyjadrenie Obce Podkriváň – súhlasí bez pripomienok;
- súhlasné odborné stanovisko TSU s.r.o.,
- vyjadrenie OTNS Bratislava,

Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie rozhodnutia bol vybraný v sume 200,- €, v zmysle položky č. 60 písm. g), podľa Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Podkriváň.

Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov v správnom konaní je možné rozhodnutie preskúmať súdom v zmysle § 247 ods. 2 zákona 40/2006 Z. z. Občianskeho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona, podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Podkriváň, pričom posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia. Vyvesenie rozhodnutia je potrebné zverejniť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým – vyhlásením v rozhlase, prípadne v miestnej tlači a na internete alebo dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.




Jozef Malatinec
starosta obce

Príloha : situácia

Vyvesené dňa: 11. 4. 2022

Zvesené dňa:



Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis: