

OBEC PODKRIVÁŇ

Podkriváň č. 87, 985 51 PODKRIVÁŇ

č.j.: 2025/230/MH/KOR/SZ-ozn.

Vybavuje: Hanes, č.t. 045/5469004
miroslav.hanes@obeckrivan.sk

Podkriváň, dňa: 03.09.2025

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE

o začatí konania o stavebnom zámere a nariadenie ústneho pojednávania

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44736339, podali dňa 09.06.2025 na tunajší stavebný úrad žiadosť o začatie konania o stavebnom zámere na stavbu:

„19022-Dobroč-Brestina-Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“,

Členenie hlavnej stavby na PS a SO

SO 01 – Líniové vedenie a trafostanica

Líniová stavba bude realizovaná na parcelách v kat. území Podkriváň, Detvianska Huta a Dobroč.

SO 01 Líniové vedenie a trafostanica

Časť- VN podzemné vedenie: Navrhované VN rozvody :

Vedenie: 3x 22-NA2XS(F)2Y 1x70RM/16 v dĺžke 493 m (trasa)

ktorá sa bude nachádzať v kat. území Podkriváň, Detvianska Huta, Dobroč.

Popis stavby:

Na existujúci podperný bod na ktorom je umiestnený UV 384/uv/dobroc-brestiny sa umiestni nový úsekový odpojovač 384/uv/dobroc-brestiny-2 zvislý úsekový odpojovač typu OTE 25/400-S + OP, SB spolu so zvodičmi prepätia. Pripojí sa za pomoci plastových koncoviek typu HOT1.2402L a káblom typu 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70, ktorý bude ukončený v novej distribučnej kioskovej TS. Napojenie novej kioskovej trafostanice bude riešené novým VN káblovým vedením 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2. Nové VN vedenie povedie do novej kioskovej trafostanice.

V navrhovanej kioskovej trafostanici sa VN káblové vedenie 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 pripojí pomocou adaptéra RSTI-5851.

Uloženie kábla v teréne bude v chráničke FSX-PEG 160/6 na ktorej bude uložená výstražná fólia a krycí návin HDPE, ktorý spĺňa aj funkciu výstražnej fólie.

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete v takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Uzemnenie: Tienenie VN kábla bude uzemnené v navrhovanej TS. Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek.

časť - NN podzemné vedenie

Navrhované NN rozvody:

Vedenie: (N)AYY-J 4x 240 mm2 v dĺžke 2x22 m (trasa)

Z vývodu č. 1 až 2 novovybudovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nové podzemné NN vedenie (N)AYY-J 4x240 mm2 o dĺžke 2x 22m, ktoré povedie na rekonštruovaný podperný bod PB č.I. NN podzemné vedenie bude slúžiť na napájanie existujúcej NN nadzemnej distribučnej siete.

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete v takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Káblové NN vedenia budú vedené 1 meter od hraníc parciel.

časť - NN nadzemné vedenie izolované

Navrhované NN rozvody:

Rekonštrukcia NN siete spočíva nahradení existujúceho NN nadzemného vedenia za nové izolované NN vedenie typu NFA2X. Ako vodiče budú použité nové samonosné izolované vodiče pre vonkajšie vedenie NFA2X 4x 120 +25 mm² v úsekoch popísaných vyššie.

Ako nové podperné body budú použité predpäté betónové stožiare typu JB 10,5/6 kN, JB 10,5/10, JB 10,5/15, JB 10,5/20. Ako konzoly sa použijú, strmeňové objímky s okom, strmeňové objímky s hákom, konzoly 1200. Nové kotevne svorky sa použijú S0234S pre NFA2X 4x120+25. Nové nosné svorky sa použijú S0130.02 pre NFA2X. Z dôvodu výmeny podperného bodov PB č.1, sa znovunamontuje holé vedenie typu AIFe6 4x35 na nové konzoly 1200, vedenie bude ukončené na keramických izolátoroch VZK-1.

Na PB č. 12, č.29, sa umiestnia rozpojovacie skrine VRIS 1, a VRIS2 podľa výkresu č.4 - 1. pólová schéma NN. Zvod a vývod do skríň do VRIS na PB č.12 bude riešený vodičom NFA2X 4x120 mm², na PB č. 29 sa použije zvod typu NAYY-J 4x70

Vzdušné vedenie NFA2X bude uzemnené cez zvodiče prepätia NNO 10/280 + svorka SE45.1 pre izolované vedenie na TS, PB č.1, PB č. 10, PB č.12, PB č.17, PB č.24, PB č.28. Jednotlivé zvodiče prepätia sa uzemia. Výkopové práce pre základy podperných bodov sa budú vykonávať strojom v zhoršených podmienkach ručne.

časť - Trafostanica kiosková
Navrhovaná trafostanica:

Kompletná kiosková trafostanica GKP-S1M koncová do 630 kVA s transformátorom 100 kVA, 22/0.40/0.231 kV dodávateľ BEZ. VN rozvádzač Siemens 8DJH 24 - BLUE GIS -(Prívod, Odbočka na transformátor) poistky: VN IEC 282-1 24 kV 10 A. Sedem vývodový NN rozvádzač v panelovom vyhotovení s prípojnícami 7x400A, hlavný deón Tmax XT4 250 so spúšťou Ekip LS/I nastavený na ÍR = 0,56x In pre TR 100 kVA. NN rozvádzač dimenzovaný do 1000 A, MTP 250/5, 0,5s. Prepoj medzi transformátorom a NN rozvádzačom je navrhnutý 1x3xNSGAFÔU 1x240 + NSGAFÔU 1x240 dl. 5 m.

ktorá sa bude nachádzať v kat. území Podkriváň, Detvianska Huta, Dobroč .

Obec Podkriváň, Obecný úrad Podkriváň, Podkriváň 87, 985 51 Podkriváň, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 15 ods. 1 a ods. 5 zák. č. 25/2025 Zb. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Stavebný zákon), podľa §18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v súlade s ust. §51 ods. ods. 3 Stavebného zákona a na základe podania podľa § 2 vyhlášky č.60/2025 Z.z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z.z.“) týmto

oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania o stavebnom zámere

dotknutým orgánom, dotknutým právnickým osobám a všetkým známym účastníkom konania začatie konania o stavebnom zámere a nariaďuje ústne pojednávanie na deň

23.09.2025 o 9.00hod. na obecnom úrade Podkriváň

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť odo dňa doručenia tohto oznámenia v spoločnej úradovni stavebného úradu v Kriváni, vždy v pondelok a piatok v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod. a v stredu v čase od 7.30 hod do 16.30 hod.

Účastníci konania, dotknuté orgány a dotknuté právnické osoby môžu svoje návrhy, pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. Na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky sa neprihliadne.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť plnomocenstvo s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a webovej stránke obce Podkriváň, Detvianska Huta Dobroč. Posledný deň lehoty je dňom doručenia.



Jozef Malatinec
starosta obce

Príloha: situácia osadenia

Vyvesené dňa:

4.9.2025

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis





Zdroj: <https://zbgis.skgeodesy.sk>



 eub , s.r.o. energia úsporne a bezpečne	ZODP.PROJ.	Ing. Michal Borsík	
	VYPRACOVAL	Ing. Juraj Belány	
	KONTROLOVAL	Ing. Michal Borsík	
STAVEBNÍK Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina		1	
STAVBA			
19022 - Dobroč - Brestina - Zahusenie TS a rekonštrukcia NNS			
SO 01 - Liniové vedenie a trafostanica			
OBSAH VÝKRESU Širšie vzťahy	DÁTUM	05/2025	
	FORMÁT	A4	
	PROFESIA	EL	
	STUPEŇ	SZP	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	25/01/18	
	ČÍSLO SW	19022	
		ČÍSLO VÝKRESU 1	