

O B E C P O D K R I V Á Ň

Podkriváň č. 87, 985 51 PODKRIVÁŇ

č.j.: 2026/13/MH/PK/OP

Vybavuje: Hanes, č.t. 045/5469004

Podkriváň, dňa: 16.01.2026

miroslav.hanes@obeckrivan.sk

OVEROVACIA DOLOŽKA PROJEKTU STAVBY

Obec Podkriváň, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 15 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“), podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), rozhodujúc podľa § 65 Stavebného zákona v spojení s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“) vydáva

overuje projekt stavby

ID stavby: 2315
názov stavby: „19022-Dobroč-Brestina-Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“
v členení: SO 01 – Líniové vedenie a trafostanica
časť – VN podzemné vedenie
časť- NN podzemné vedenie
časť – NN nadzemné vedenie izolované – rekonštrukcia
časť – Trafostanica kiosková
miesto stavby: extravilán obce Podkriváň, Dobroč, Detvianska Huta
stavebné pozemky: líniová stavba, na pozemkoch C-KN 887 (E-KN 31/3), C-KN 879 (E-KN 101) kat. územie Podkriváň, C-KN 1300/5 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 809/11 kat. územie Dobroč, C-KN 881 (E-KN 2636/4) kat. územie Dobroč, C-KN 881 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 1294 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 877 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 878 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 876 (E-KN 29) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2648) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2650) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2649) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2645) kat. územie Dobroč, C-KN 841/3, kat. územie Dobroč, C-KN 850/1, kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2651) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2652) kat. územie Dobroč, C-KN 4864/1, kat. územie Detvianska Huta, C-KN 4874, kat. územie Detvianska Huta, C-KN 4867, kat. územie Detvianska Huta, C-KN 834/1 (E-KN 2654) kat. územie Dobroč, C-KN 834/1 (2653) kat. územie Dobroč, C-KN 809/1 (E-KN 2661) kat. územie Dobroč, C-KN 806/4, kat. územie Dobroč, C-KN 807, kat. územie Dobroč, C-KN 806/1 (E-KN 2673/1) kat. územie Dobroč
stavebník: Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení EUB, s.r.o., Priehradná 1690/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44736339 (ďalej len „stavebník“)

vlastník stavby : Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151

účel stavby: 2315 - prenosové a distribučné sústavy elektrickej energie

typ stavby: novostavba, rekonštrukcia

projektant: EUB s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:, generálny projektant Ing. Michal Borsík, reg. č. 6188*A2

identifikačné údaje dokumentácie: „19022-Dobroč-Brestina-Zahustenie TS a rekonštrukcia NNS“
EUB s.r.o. Priehradná 1690/30, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:, generálny projektant Ing. Michal Borsík, reg. č. 6188*A2,
číslo zákazky :25/01/18
dátum vypracovania projektu: 05/2025

údaje o rozhodnutí o stavebnom zámere: rozhodnutie č.j. 2025/230/MH/PK/SZ-roz. zo dňa 25. 9. 2025, ktoré vydala Obec Podkriváň ako stavebný úrad príslušný podľa ust. §15 ods. 1 Stavebného zákona, toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.10.2025

Zoznam účastníkov konania:

- Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36442151 – stavebník,
- EUB, s.r.o., Priehradná 1690/3, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 44736339 - projektant

Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom alebo stavbám na parcele: C-KN 887 (E-KN 31/3), C-KN 879 (E-KN 101) kat. územie Podkriváň, C-KN (1300/5 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 809/11 kat. územie Dobroč, C-KN 881 (E-KN 2636/4) kat. územie Dobroč, C-KN 881 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 1294 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 877 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 878 (E-KN 101) kat. územie Dobroč, C-KN 876 (E-KN 29) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2648) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2650) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2649) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2645) kat. územie Dobroč, C-KN 841/3, kat. územie Dobroč, C-KN 850/1, kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2651) kat. územie Dobroč, C-KN 841/1 (E-KN 2652) kat. územie Dobroč, C-KN 4864/1, kat. územie Detvianska Huta, C-KN 4874, kat. územie Detvianska Huta, C-KN 4867, kat. územie Detvianska Huta, C-KN 834/1 (E-KN 2654) kat. územie Dobroč, C-KN 834/1 (2653) kat. územie Dobroč, C-KN 809/1 (E-KN 2661) kat. územie Dobroč, C-KN 806/4, kat. územie Dobroč, C-KN 807, kat. územie Dobroč, C-KN 806/1 (E-KN 2673/1) kat. územie Dobroč

Podrobné údaje o stavbe:

Na existujúci podperný bod na ktorom je umiestnený UV 384/uv/dobroc-brestiny sa umiestni nový úsekový odpojovač 384/uv/dobroc-brestiny-2 zvislý úsekový odpojovač typu OTE 25/400-S + OP, SB spolu so zvodičmi prepätia. Pripojí sa za pomoci plastových koncoviek typu HOT1.2402L a káblom typu 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70, ktorý bude ukončený v novej distribučnej kioskovej TS. Napojenie novej kioskovej trafostanice bude riešené novým VN káblovým vedením 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2. Nové VN vedenie povedie do novej kioskovej trafostanice.

V navrhovanej kioskovej trafostanici sa VN káblové vedenie 3x22-NA2XS(F)2Y 1x70/16 RM mm2 pripojí pomocou adaptéra RSTI-5851.

Uloženie kábla v teréne bude v chráničke FSX-PEG 160/6 na ktorej bude uložená výstražná fólia a krycí návin HDPE, ktorý splňa aj funkciu výstražnej fólie.

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete v takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Uzemnenie: Tienenie VN kábla bude uzemnené v navrhovanej TS. Spoje sú riešené pomocou uzemňovacích svoriek.

časť - NN podzemné vedenie

Navrhované NN rozvody:

Vedenie: (N)AYY-J 4x 240 mm² v dĺžke 2x22 m (trasa)

Z vývodu č. 1 až 2 novovybudovanej kioskovej trafostanice sa vyvedie nové podzemné NN vedenie (N)AYY-J 4x240 mm² o dĺžke 2x 22m, ktoré povedie na rekonštruovaný podporný bod PB č.l. NN podzemné vedenie bude slúžiť na napájanie existujúcej NN nadzemnej distribučnej siete.

Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete v takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Káblové NN vedenia budú vedené 1 meter od hraníc parciel.

časť - NN nadzemné vedenie izolované

Navrhované NN rozvody:

Rekonštrukcia NN siete spočíva nahradení existujúceho NN nadzemného vedenia za nové izolované NN vedenie typu NFA2X. Ako vodiče budú použité nové samonosné izolované vodiče pre vonkajšie vedenie NFA2X 4x 120 +25 mm² v úsekoch popísaných vyššie.

Ako nové podperné body budú použité predpäté betónové stožiare typu JB 10,5/6 kN, JB 10,5/10, JB 10,5/15, JB 10,5/20. Ako konzoly sa použijú, strmeňové objímky s okom, strmeňové objímky s hákom, konzoly 1200. Nové kotevne svorky sa použijú S0234S pre NFA2X 4x120+25. Nové nosné svorky sa použijú S0130.02 pre NFA2X. Z dôvodu výmeny podperného bodov PB č.1, sa znovunamontuje holé vedenie typu AlFe6 4x35 na nové konzoly 1200, vedenie bude ukončené na keramických izolátoroch VZK-1.

Na PB č. 12, č.29, sa umiestnia rozpojovacie skrine VRIS 1, a VRIS2 podľa výkresu č.4 - 1. pólová schéma NN. Zvod a vývod do skríň do VRIS na PB č.12 bude riešený vodičom NFA2X 4x120 mm², na PB č. 29 sa použije zvod typu NAYY-J 4x70

Vzdušné vedenie NFA2X bude uzemnené cez zvodiče prepätia NNO 10/280 + svorka SE45.1 pre izolované vedenie na TS, PB č.1, PB č. 10, PB č.12, PB č.17, PB č.24, PB č.28. Jednotlivé zvodiče prepätia sa uzemnia. Výkopové práce pre základy podperných bodov sa budú vykonávať strojom v zhoršených podmienkach ručne.

časť - Trafostanica kiosková

Navrhovaná trafostanica:

Kompletná kiosková trafostanica GKP-S1M koncová do 630 kVA s transformátorom 100 kVA, 22/0.40/0.231 kV dodávateľ BEZ. VN rozvádzač Siemens 8DJH 24 - BLUE GIS -(Prívod, Odbočka na transformátor) poistky: VN IEC 282-1 24 kV 10 A. Sedem vývodový NN rozvádzač v panelovom vyhotovení s prípojnícami 7x400A, hlavný deón Tmax XT4 250 so spúšťou Ekip LS/I nastavený na $I_R = 0,56 \times I_n$ pre TR 100 kVA. NN rozvádzač dimenzovaný do 1000 A, MTP 250/5, 0,5s. Prepoj medzi transformátorom a NN rozvádzačom je navrhnutý 1x3xNSGAFÔU 1x240 + NSGAFÔU 1x240 dl. 5 m.

Údaje o overení súladu textovej časti a grafickej časti projektu stavby s podmienkami rozhodnutia o stavebnom zámere:

Neboli doložené žiadne doložky súladu, nakoľko stanoviská dotknutých orgánov a dotknutých osôb doložené ku konaniu o stavebnom zámere boli kladné, bez pripomienok vyžadujúcich úpravu projektu stavby

Identifikačné údaje zhotoviteľa/stavebného dozoru:

Bude určené výberovým konaním dodávateľsky.

V zmysle ustanovenia §65 ods 6 stavebného zákona, overovacia doložka stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami nezačalo do dvoch rokov odo dňa jej vydania.

Vlastník stavby je povinný dodržať všetky podmienky, ktoré boli určené v rozhodnutí o stavebnom zámere č. j. 2025/230/MH/PK_SZ roz. zo dňa 25.9.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 30.10. 2025.

Dátum overenia projektu stavby: 16.01.2026.

Jozef Malatinec
Starosta obce

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:.....

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis: